



# Svjedodžba br.

(Certificate no.)

## S 52075/1

**Proizvod:** DOUBLE WALL FLEXIBLE DRAINAGE PIPE CLADDED WITH SYNTHETIC NON-WOVEN FABRIC FILTER  
*Product:*

**Proizvođač/Trgovačka marka:** RICCINI srl  
*Manufacturer/Brand name:* Via Loredana, 34 - 06132 Perugia (PG), Loc. San Martino in Campo, ITALY

**Tip-ovi:** DRENOFILTER  
*Models or types:*

**Podnositelj zahtjeva:** RICCINI srl  
*Applicant:* Via Loredana, 34 - 06132 Perugia (PG), Loc. San Martino in Campo, ITALY

### Tehnički i drugi podaci (Specification):

1) $\emptyset$ Nominal outside diameter, De(mm)	63	75	90	110	125	160	200
2) $\emptyset$ Minimal inside diameter, Di (mm)	51,0	59,5	71,5	92,2	105,3	135,0	175,0
3) N° slots per meter (6 slots per 360°)	390	324	318	270	240	300	330
4) Superficie media di captazione (c <sup>2</sup> /m)	> 65	> 65	> 75	> 80	> 82	> 105	> 120
5) Package – length of the spool	50 m						
6) Ring stiffness (EN ISO 9969)	≥ 4 Kn/m <sup>2</sup> (SN4)						
7) Type testing report	No: DEL 24/06/2016 factory laboratory RICCINI srl						
8) Date of surveillance	13.11.2019.						
Characteristics of geotextile non-woven fabric							
9) Mass	≥ 150g/m <sup>2</sup> (EN 9864)						
10) Resistance to transversal traction	≥ 7,3 kN/m (EN ISO 10319)						
11) Resistance to longitudinal traction	≥ 6,0 kN/m (EN ISO 10319)						
12) Elongation to breakage	≥ 30% (EN ISO 10319)						
13) Resistance to static punching	1,0 Kn (EN ISO 12236)						

**Broj i datum izvješća o Ispitivanju:** 52075, 13.11.2019.

*Test report number and date:*

### Zaključak (Conclusion)

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**  
It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- **Manufacturer internal technical specification: Tubo Drenofilter S.T. 34**
- **Manufacturer technical documentation (Technical description, catalogue, instalation and maintenance manual)**

**Valjanost do:** 13.11.2020.  
*(Valid until:)*

**Datum:** 15.11.2019.  
*(Date:)*



**Ovlaštena osoba**  
*(Signature of authorized person)*

Jakov Krizanac, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom



# Svjedodžba br. (Certificate no.) S 52075/1

**Proizvod:** HDPE DVOSTIJENE FLEKSIBILNE ODVODNE CIJEVI  
*Product:*

**Proizvođač/Trgovačka marka:** RICCINI srl  
*Manufacturer/Brand name:* Via Loredana, 34 - 06132 Perugia (PG),  
Loc. San Martino in Campo, ITALY

**Tip-ovi:** DRENOFILTER  
*Models or types:*

**Podnositelj zahtjeva:** RICCINI srl  
*Applicant:* Via Loredana, 34 - 06132 Perugia (PG),  
Loc. San Martino in Campo, ITALY

## Tehnički i drugi podaci (Specification):

1) $\emptyset$ Nominalni vanjski promjer, De(mm)	63	75	90	110	125	160	200
2) $\emptyset$ Minimalni unutarnji promjer, Di (mm)	51,0	59,5	71,5	92,2	105,3	135,0	175,0
3) Broj otvora po metru (6 otvora na 360°)	390	324	318	270	240	300	330
4) Površina pokrivanja (c <sup>2</sup> /m)	> 65	> 65	> 75	> 80	> 82	> 105	> 120
5) Pakiranje – duljina cijevi u kolutu	50 m						
6) Obodna krutost (EN ISO 9969)	≥ 4 Kn/m <sup>2</sup> (SN4)						
7) Izvještaj o tipskom ispitivanju	Broj: DEL 24/06/2016 od tvorničkog laboratorija RICCINI srl						
8) Datum nadzora	13.11.2019.						
Svojstva omotača od geotekstila							
9) Masa	≥ 150g/m <sup>2</sup> (EN 9864)						
10) Otpornost na poprečno opterećenje	≥ 7,3 kN/m (EN ISO 10319)						
11) Otpornost na uzdužno opterećenje	≥ 6,0 kN/m (EN ISO 10319)						
12) Istezanje kod loma	≥ 30% (EN ISO 10319)						
13) Otpornost na statičko probijanje	1,0 Kn (EN ISO 12236)						

**Broj i datum izvješća o ispitivanju:** 52075, 13.11.2019.

*Test report number and date:*

## Zaključak (Conclusion)

**Utvrđeno je da proizvod ZADOVOLJAVA zahtjeve slijedećih normi i propisa:**

It is certified hereby that the product characteristics are in conformity to the requirements of the following regulations and standards:

- Interna tehnička specifikacija proizvođača: Tubo Drenofilter S.T. 34
- Tehnička dokumentacija proizvođača (tehnički opis, katalog, upute za ugradnju i održavanje)

**Valjanost do:** 13.11.2020.  
*(Valid until:)*

**Datum:** 15.11.2019.  
*(Date:)*



**Ovlaštena osoba**  
*(Signature of authorized person)*

Jakov Križanac, dipl.ing.

Ovaj dokument vrijedi samo za proizvod i/ili robu koji su istovjetni s ispitanim uzorkom